

Valbrembo, 8 Dicembre 2022

Alla cortese attenzione

Sig. Sindaco

Ufficio tecnico

Oggetto: N. 2 - interrogazione sul rifacimento del muro di sostegno in Via Cornelle (Delibera n. 66)

Premesso che la soluzione con micropali a mio avviso è corretta, le mie osservazioni sono queste:

1 - visivamente non appaiono segnali di cedimenti sul tratto stradale e quindi è necessaria l'indagine geologica che accerti lo stato dei luoghi;

2 - il computo preliminare è redatto sulla scorta del listino della Camera di Commercio: occorre utilizzare in via principale il prezzario regionale delle opere pubbliche, aggiornato a luglio 2022 proprio per superare le difficoltà incontrate dalle imprese sull'aumento dei prezzi, il quale indica che, solo in assenza di prezzi corrispondenti è possibile utilizzare il listino della camera di commercio o in ultima analisi, predisporre nuovi prezzi;

3 - a fronte di una dimensione della sede stradale attuale indicata di 5,25 m, non c'è indicazione della larghezza della carreggiata che sarà disponibile dopo l'esecuzione dell'opera: visto il transito di mezzi pesanti delle attività presenti occorre garantire la medesima carreggiata ora disponibile per la regolare esecuzione delle manovre dei mezzi;

4 - visto l'ambito in cui ricade l'opera sarebbe opportuno il rivestimento del paramento del muro in c.a. e valutare l'opportunità di installare una barriera di protezione stradale in acciaio con rivestimento in legno (sostituendo anche l'esistente che viene rimossa).

Chiedo

- di eseguire l'indagine geologica e se è già stata fatta di poterla visionare;
 - di rifare la stima con il prezzario regionale (obbligatorio) e non con il bollettino della camera di commercio;
 - di prevedere il rivestimento del muro in pietra;
 - di prevedere guard rail rivestito in legno;
- di indicare esattamente la larghezza effettiva della carreggiata percorribile dai mezzi che attualmente è di 5,25 m. Perché se fosse inferiore all'attuale, visto il transito di mezzi pesanti delle attività presenti e visti i costi del rifacimento che ammontano attualmente a circa 300.000,00 €, sarebbe il caso di soffermarsi a fare una riflessione in merito.

Si richiede risposta scritta.

Cordiali saluti

Consigliere Comunale

Pietro Caccia

